



FUNDACIÓN FRANCISCO NARVÁEZ
PUESTA A PUNTO DE LA FUENTE PARQUE CARABOBO
Teléfonos: 0212.4629228 – 0212.4622736

Fecha: 19.04.2010



PUESTA A PUNTO
FUENTE PLAZA PARQUE CARABOBO

Limpieza superficial del grupo escultórico obre de Francisco Narváez

Limpieza superficial: con solución jabonosa neutra, sobre toda la superficie del material, para eliminar los depósitos superficiales de suciedad y grasas, cepillando de manera circular de arriba hacia abajo, utilizando la espuma del producto. Ver figura 1.

Uno de los factores que exige la presencia permanente del personal de mantenimiento es la permanente acción de contaminación del agua debido al deshoje de los árboles adyacentes a la fuente



Suministro y colocación de picos ornamentales de $\frac{3}{4}$ " de pvc incluye la adaptación de los pico al caudal de agua originales

INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminaria sumergible plano al piso 300w-12v incluye bombillo



Reinstalación de una (01) caja de distribución de bronce sumergible. Revisión y reinstalación de cables y once (11) lámparas sumergibles



Revisión del sistema existente de aguas negras para diagnosticar posibles fugas o cualquier otro problema endichas instalaciones

Tratamiento del agua en la pileta para una semana incluye limpieza y desinfección del piso de la pileta

Desinfección: Se realizará para eliminar el hongo negro de la porosidad del material, debido a la presencia constante de la humedad en conjunto a la contaminación. Se usará un algicida diluido en agua al 30% con la asistencia de cepillos de cerdas blandas y esponjas para formar la espuma e ir cepillando para quitar el moho, seguido del enjuague con abundante agua. Ver figura 4.

Tratamiento del agua de la pileta: Se recolectarán las hojas en el pileta, y se lavó la pileta con jabón neutro, algicida líquido, para posteriormente realizar el llenado y esparcir en el agua aproximadamente 200gr. de Algicida® líquido o granulado (sin color) y 200gr. de Hipoclorito de Calcio® granulado para el mantenimiento del agua por una semana.



SUMINISTRO DE AGUA CON CAMION CISTERNA



Sistema hidroneumático: revisión y regulación para el adecuado funcionamiento de los equipo como la bomba principal, bomba de recirculación, bomba de achique, filtro, tuberías, cableado, y en el tablero de control breaker, reloj, contactor, protecciones térmicas, supervisor trifásico y relé electrónico.

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD

Sistema eléctrico: revisión y regulación del tablero de electricidad, tuberías, electrodos en la pileta, cableado de las lámparas, lámparas sumergibles, flotante eléctrico, etc.

Se estableció tomando en cuenta los criterios de ahorro de electricidad el siguiente horario de encendido de la fuente ,tanto de las luminarias como el juego de agua.

Juego de agua
10 a 2 pm

Juego de agua y luminarias

5 a 8 pm

Este horario permitirá del disfrute de la fuente por parte de la comunidad al salir de sus lugares de trabajo.

